

| 序号 | 抽样地区 (地市) | 被抽样社会单位 名称 | 消防产品名称 | 型号规 格 | 标称生产 企业名称 | 是否经 生产企业确认 | 检验 结果 | 是否 复检 | 复检 结果 |
|----|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 | 杨凌示 范区 | 陕西中达水沫 会足浴有限责 任公司 | 点型光电感烟 火灾探测器 | JTY-G D-JBF5 100A | 青鸟消防股份有 限公司 | 是 | 合格 | / | / |
| 2 | 杨凌示 范区 | 杨凌云海多美 汇商贸有限责 任公司 | 消防应急照明 灯具 | HP-ZFZ D-E3W- A | 佛山市顺德区弘 品照明电器厂 (个体工商户) | 是 | 合格 | / | / |
| 3 | 杨凌示 范区 | 杨凌云海多美 汇商贸有限责 | 消防应急标志 灯具 | HP-BL ZD-1LR | 佛山市顺德区弘 品照明电器厂 | 是 | 不合格 | / | / |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------|----------|--------------------------|----------------|---|----|---|---|
| | | 任公司 | | OE I 3W | (个体工商户) | | | | |
| 4 | 杨凌示范区 | 杨凌元无着汤泉浴足馆 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/A BC4-A | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 是 | 合格 | / | / |
| 5 | 杨凌示范区 | 杨凌元无着汤泉浴足馆 | 多功能灭火毯 | 玻璃纤维 MJT150 0*1500 | 苏州安星高温纤维制品有限公司 | 是 | 合格 | / | / |
| 6 | 杨陵区 | 杨凌雷派羽酒店管理有限公司第一分公司 | 手提式干粉灭火器 | MF/AB CE 4 | 郑州市净瓶消防器材厂 | 是 | 合格 | 否 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------------|---------|--|---------------|---|----|---|--|
| 7 | 杨陵区 | 杨凌雷派羽酒店管理有限公司第一分公司 | 内扣式消防接口 | KD65 | 福建省海锦消防科技有限公司 | 是 | 合格 | 否 | |
| 8 | 杨陵区 | 杨凌雷派羽酒店管理有限公司第一分公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25 -涤纶长丝/涤纶 长丝、 合成橡 胶 | 福建省海锦消防科技有限公司 | 是 | 合格 | 否 | |
| 9 | 杨陵区 | 杨凌雷派羽酒店管理有限公司第一分公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8- 19/30 | 福建省海锦消防科技有限公司 | 是 | 合格 | 否 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------|------------|------------|---------------|---|-----|---|------|
| 10 | 杨陵区 | 杨凌雷派羽酒店管理有限公司第一分公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 A | 山东居安特消防科技有限公司 | 是 | 不合格 | 是 | 结果未出 |
|----|-----|--------------------|------------|------------|---------------|---|-----|---|------|

